



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 748 del 30/10/2017

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Affidamento dei "lavori di verifica e messa in sicurezza della vasca imhoff installata in prossimità dell'edificio N" alla ditta Ma.Tec. srl - CIG ZF720429AD.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
DI CASERTA

Determinazione n° _____ del _____

OGGETTO: Affidamento dei “lavori di verifica e messa in sicurezza della vasca imhoff installata in prossimità dell’edificio N” alla Ditta Ma.Tec. s.r.l. – CIG ZF720429AD.

Il Direttore dell’U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici

Premesso che

- con determinazione dirigenziale n. 79 del 13/02/2017 veniva aggiudicato definitivamente alla ditta Ma.Tec. srl, con sede in Napoli alla via D. De Dominicis n. 8 e P. IVA 07308630636 l’appalto dei “lavori di adeguamento dell’impianto fognario a servizio dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, per un importo complessivo, al netto del ribasso offerto, di € 108.752,46 oltre IVA e oneri di discarica;
- in data 07/04/2017 veniva stipulato il contratto di appalto - prot. n. 0008517/E, giacente agli atti di quest’ufficio;
- in data 31 maggio 2017 venivano regolarmente completati i lavori da parte della ditta Matec srl;
- in data 27/07/2017 veniva redatto dal Direttore dei Lavori il certificato di regolare esecuzione dei lavori con relazione sul conto finale, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010 e art. 102 comma 2 del D. Lgs 50/2016;

Rilevato che

- a seguito del nubifragio che ha colpito la città di Caserta nei giorni 10 e 11 settembre 2017 è stato riscontrato un fenomeno di cedimento del terreno e dell’impianto fognario installato nel giardino antistante l’edificio N;
- in data 11/09/2017 quest’ufficio chiedeva alla ditta Ma.Tec. di effettuare un sopralluogo per verificare lo stato dell’impianto;
- in data 12/09/2017 la ditta effettuava il sopralluogo confermando la presenza del cedimento e manifestando la necessità di effettuare lavori di scavo per una verifica approfondita dello stato di fatto;
- con verbale del 26/09/2017, depositato agli atti di quest’ufficio, la ditta Ma.Tec. srl è stata formalmente incaricata di effettuare i “lavori di verifica e messa in sicurezza dell’impianto imhoff installato in prossimità dell’edificio N”, con l’obiettivo di mettere in luce l’impianto imhoff interessato, verificare la presenza di eventuali danni e determinare le cause del cedimento;
- in data 2 ottobre 2017 la ditta incaricata ha avviato i lavori di scavo;
- con sopralluogo congiunto del 3 ottobre 2017 è stato accertato che i grandi volumi d’acqua, determinati dal nubifragio e dallo sversamento dei tombini circostanti, hanno esercitato una pressione violenta nel punto di installazione della vasca tale da scalzare il terreno sottostante, provocando una rotazione di circa 50 cm della platea di appoggio;
- tale rotazione ha provocato il distacco delle tubazioni di adduzione dal fabbricato alla vasca con infiltrazione di ulteriori volumi d’acqua nel terreno e il conseguente cedimento dell’impianto imhoff installato;

Considerato che

- l’impianto imhoff in oggetto è di fondamentale importanza per questa A.O. in quanto raccoglie gli scarichi fognari di tutto l’edificio N;
- è necessario, pertanto, intervenire con urgenza onde evitare problematiche gravi, quali allagamenti dei piani sotterranei e intasamento degli scarichi di tutto l’edificio interessato;
- è stato constatato che il fenomeno di cedimento è imputabile esclusivamente alle grandi quantità di acqua versatesi nel terreno circostante a seguito degli eventi atmosferici sopra richiamati;
- è stato chiesto alla ditta di presentare un preventivo per gli interventi necessari al ripristino dell’impianto fognario installato nei pressi dell’edificio N, consistenti in:
 - ✓ lavori di scavo per messa in luce dell’impianto imhoff e delle tubazioni di adduzione dal fabbricato alla vasca;

- ✓ rimozione e riposizionamento pozzetti in cls;
 - ✓ installazione di un'ulteriore vasca in cls (dimensioni: diam. 150 cm, h. 550cm) per il contenimento dei grossi volumi di acqua provenienti dall'edificio e delle acque piovane;
 - ✓ opere complementari per il completamento dell'opera;
 - ✓ trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;
- la ditta Ma.Tec. srl. ha presentato offerta per i lavori sopra descritti per un importo di euro 10.050,55 oltre IVA;
 - questa U.O.C. ha valutato il preventivo ed ha chiesto una riduzione del 10% che la ditta ha accettato e pertanto l'importo finale offerto è pari ad euro 9.045,50 oltre IVA AL 10%;

Preso atto che

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 consente l'affidamento diretto dell'incarico da parte del Responsabile del Procedimento per importi inferiori ad euro 40.000,00;
- l'intervento descritto, per quanto detto in precedenza, riveste carattere di urgenza;
- la ditta Ma.Tec. srl, avendo realizzato l'impianto fognario in oggetto è in possesso delle necessarie conoscenze per svolgere il lavoro in modo rapido ed efficace;

Ritenuto

pertanto, di procedere all'affidamento dei lavori sopra descritti, ai sensi l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 alla ditta Ma.Tec. srl con sede in Napoli alla via D. De Dominicis n. 8 e P. IVA 07308630636;

Visto

- il D. Lgs. 8 aprile 2016, n. 50;
- il Codice di Comportamento adottato da questa A.O. con deliberazione n. 6 del 31/01/ 2014, esecutiva ai sensi di legge;
- il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 adottato con deliberazione n° 70 del 02/02/2017, immediatamente eseguibile;
- il Protocollo di Legalità della Provincia di Caserta del 19 dicembre 2007 a cui questa Azienda ha aderito con atto ufficiale del 10 dicembre 2014;
- il CIG associato alla presente procedura di gara: ZF720429AD;

Rilevato che

la spesa complessiva pari ad € 9.950,05 IVA inclusa, è imputata sul conto economico 50301010102, Aut. 71/25, anno 2017;

Considerato, infine che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia,

DETERMINA

approvarsi la narrativa e per l'effetto:

- prendere atto, per quanto innanzi esposto, della necessità di provvedere con urgenza ad affidare i lavori per la verifica e messa in sicurezza dell'impianto imhoff installato in prossimità dell'edificio N;
- approvare l'offerta della ditta Ma.Tec. srl con sede in Napoli alla via D. De Dominicis n. 8 e P. IVA 07308630636, per un importo di euro 9.045,50 oltre IVA al 10%;
- procedere all'affidamento dei lavori sopra descritti alla ditta Ma.Tec. srl ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- nominare l'arch. Virgilio Patitucci quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori;
- prendere atto che il CIG (Codice Identificativo Gara) è il seguente: ZF720429AD;
- imputare la spesa complessiva di euro € 9.950,05 IVA inclusa sul conto economico 50301010102, Aut. 71/25, anno 2017;
- trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale e alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea;
- pubblicare integralmente la presente determinazione.

**Il Direttore del U.O.C.
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici
Arch. Virgilio Patitucci**



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°:UFFAUT		del	
Budget Economico:	2017		
Codice Conto:	50301010102		
Descrizione:	MANUTENZIONE IN ECONOMIA LAVORI ORDINARI IMMOBILI		
Presente Autorizzazione:	€9.950,05	n° 71	SUB 25
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 24/10/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 748 del 30/10/2017

PROPONENTE: UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Affidamento dei "lavori di verifica e messa in sicurezza della vasca imhoff installata in prossimità dell'edificio N" alla ditta Ma.Tec. srl - CIG ZF720429AD.

In pubblicazione dal 30/10/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Gaetano Gubitosa**

Redatto da

Stanislao Di Bello

Elenco firmatari

Virgilio Patitucci - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta