

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA GAS
 MEDICINALI, NOLEGGIO SISTEMA DI PRODUZIONE ARIA MEDICA, DI GESTIONE E
 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICINALI E VUOTO.**

Procedura di gara autorizzata con delibera 315 del 08/04/2009 - Codice GARA 394802 Lotto CIG [031435886B]
 Bando trasmesso alla GUCE il: **06/05/2009**

CHIARIMENTO 3 – DEL 18/06/2009

Chiarimenti resi in merito al contenuto degli atti di gara su richiesta di un operatore interessato alla procedura.

Questito	Riscontro								
Si chiede di voler eliminare il vincolo di partecipazione in R.T.I. alla sola tipologia ORIZZONTALE.	Non è possibile prevedere configurazione del R.T.I. differente dall'orizzontale in quanto, essendo stata richiesta l'appartenenza ad una sola ctg. SOA e non essendoci perciò categorie scorporabili, i R.T.I. verticali non sono contemplati dalla normativa.								
Allegati al disciplinare	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Denom. allegato in disc.</th> <th> Rettifica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C e C/bis</td> <td>B e B/Bis</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>D</td> </tr> </tbody> </table>	Denom. allegato in disc.	Rettifica	C e C/bis	B e B/Bis	D	C	E	D
	Denom. allegato in disc.	Rettifica							
	C e C/bis	B e B/Bis							
	D	C							
E	D								
Allegato 1 al CSA (Dettaglio quantitativi gas medicinali) - Nel dettaglio dei quantitativi dei gas medicinali non sono indicate le quantità relative all'Ossigeno in pacchi e dell'Aria compressa in pacchi, In quanto una postilla indica che "il dimensionamento dei pacchi è oggetto del progetto della ditta e dovrà soddisfare quanto richiesto dall'art. 5 del c.s.a". Nel Disciplinare di gara (Offerta Economica) a pag. 9 è precisato che nell'offerta economica si deve indicare la quota annua e nel quinquennio per la messa a disposizione dei pacchi bombola d'emergenza ossigeno ed aria (punti e ed f). Di seguito, inoltre, risulta che l'importo finale sul quale le ditte concorrenti saranno valutate per l'aggiudicazione dei punteggio relativo al prezzo sarà dato dalla somma dei punti a), b), c), d), e), ed f). Ora, essendo l'importo di gara soggetto a ribasso rispetto al prezzo base d'asta, si ritiene necessario che vengano univocamente indicati tutti i quantitativi che compongono il prezzo finale al fine di avere lo stesso parametro di valutazione. Si chiede quindi che venga integrato il punto riguardante i quantitativi.	Trattandosi di parametro oggetto del progetto della Ditta, questa Amministrazione ha inteso dare la massima discrezionalità alla Ditta Concorrente, riservandosi la valutazione della rispondenza al requisito minimo richiesto all'art. 5 del c.s.a.. Rimane pertanto confermato quanto riportato in merito nel disciplinare di gara e nel c.s.a..								
Nell'art. 1 del c.s.a. al punto 3 tra i servizi richiesti, viene riportato anche il controllo costante della qualità	La richiesta riportata in c.s.a. è: <i>il controllo costante della qualità dei gas (prodotti e/o forniti)</i> e in tal senso va								

dei gas. Si chiede di specificare per quali gas tale servizio viene richiesto	effettuata proposta.
Nel c.s.a. viene richiesto di formulare offerta economica compilando il modulo allegato. Non risulta presente tale modulo.	Il modello da utilizzare è denominato SCHEMA OFFERTA ed è presente fra la documentazione pubblicata. Tale schema riporta le parti generali dell'offerta e andrà completato con quanto richiesto al punto <u>BUSTA "B" – "OFFERTA ECONOMICA"</u> .
Nell'art. 17 del c.s.a viene indicato il termine di 30 giorni per l'installazione di quanto previsto dal c.s.a. stesso. Si chiede di allargare tale termine a 60 giorni.	Si concede un allargamento del termine indicato all'art. 17 del c.s.a. a giorni 45. Resta inteso in ogni caso che la ditta Aggiudicataria dovrà garantire la fornitura dei gas medicinali e dei servizi previsti in c.s.a. – senza soluzione di continuità – già dalla decorrenza contrattuale.
Nel c.s.a. art. 3 e nel disciplinare, art. 8, viene richiesto: <i>"I serbatoi di ossigeno liquido medicinale dovranno essere preferibilmente provvisti di un dispositivo che permetta l'analisi in continuo del titolo del prodotto medicinale presente nel serbatoio"</i> . Nell'elenco della documentazione tecnica – art. 8 busta C del disciplinare – viene richiesto di inserire la scheda tecnica di tale dispositivo, limitando la discrezionalità prevista dal c.s.a.	Quanto richiesto all'art. 8 non limita la discrezionalità prevista dal c.s.a.. La richiesta ha unicamente lo scopo di verificare la qualità del prodotto qualora esso venga offerto.
Nel c.s.a. art. 6 – redazione piano di sicurezza.... si rileva l'assenza delle ISTRUZIONI TECNICHE E DI SICUREZZA PER LE IMPRESE ESTERNE.	Per mero errore materiale tale allegato era stato omesso. Viene pubblicato congiuntamente al presente chiarimento.
Nel Disciplinare di gara all'art 8, punto A.12, "Avvalimento", pag. 8, viene indicato che l'avvalimento è ammesso solo per i requisiti di capacità finanziaria ed economica. L'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 prevede che "Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazioni della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto". Posto che il limite ai soli requisiti di capacità finanziaria ed economica non consente la massima partecipazione possibile, richiede di eliminare la limitazione di cui sopra.	<p>Il punto A12 è da intendersi modificato come appresso:</p> <p>A.12 - Avvalimento [art. 49, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.]</p> <p>In relazione alla natura e all'entità dell'importo posto a base d'asta l'istituto dell'avvalimento è ammesso solo per i requisiti di capacità finanziaria ed economica (eliminato).</p> <p><i>E' ammessa la possibilità di avvalersi di una sola impresa per ciascun requisito.</i></p> <p><i>Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente a pena di esclusione di tutti gli operatori che si avvalgano di tale medesimo ausiliario.</i></p> <p><i>Non è consentito che alla gara partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti a pena di esclusione di entrambi i concorrenti.</i></p> <p><i>Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico (integrato), economico e finanziario avvalendosi dei requisiti di altro operatore economico, detto ausiliario, che non partecipa, singolarmente o in raggruppamento con altri, alla gara, purché dimostri di poter disporre dei mezzi di tali terzi che risponderanno in solido delle obbligazioni assunte dal concorrente aggiudicatario con la stipula del contratto.</i></p> <p>Segue come da c.s.a.</p>
All'art. 1 del c.s.a è riportato: <u>"la messa a disposizione di n° 1 compressore d'aria medicale F.U. a servizio"</u>	Erroneamente è indicato il pad. W in luogo del pad. Z (edificio cardiocirurgia). Pertanto la richiesta è rettificata

<p><u>del Padiglione W</u>.</p>	<p>come segue: <u>"la messa a disposizione di n° 1 compressore d'aria medica F.U. a servizio del Padiglione Z"</u>. Si ribadisce che tale apparecchiatura serve unicamente il pad. Z</p>
<p>Al punto A11 del disciplinare di gara – dimostrazione capacità tecnica – viene richiesto, nei requisiti minimi di ammissione a gara, di dimostrare di aver effettuato forniture identiche, per un importo complessivo triennale non inferiore ad € 1.200.000,00 al netto dell'i.v.a.. E' possibile soddisfare tale requisito con una unica referenza dell'importo sopra indicato?</p>	<p>Si, la richiesta è pienamente soddisfatta anche con una unica referenza, purchè l'importo sia non inferiore a quanto richiesto e che l'anno di riferimento rientri nel triennio 2006-2008.</p>

Il Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera
Ing. Bartolomeo Festa
Firmato

Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Nicola Tufarelli
Firmato