



**Unità Operativa Complessa
Provveditorato ed Economato**
Telefono 0823/232463-fax 0823/232512
e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it
pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it

Procedura aperta per l'affidamento triennale della fornitura di gas medicali e relativo servizio di conduzione gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e servizio di reperibilità 24/h su 24/h degli impianti centralizzati di gas medicali, vuoto ed estrazione gas anestetici. AORN S.ANNA E S.SEBASTIANO – CASERTA - FAQ 3 – 29.07.16 E DIFFERIMENTO TERMINI

Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è differito alle **ore 12.00 del giorno 06.09.2016** (fermi restando i termini per il versamento del contributo ANAC al 09.08.16).

La prima seduta pubblica avrà inizio alle ore 10.00 del giorno 09.09.16 presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliera. Di seguito si riportano ulteriori risposte a quesiti pervenuti.

QUESITO 36

Quesito N. 14 "Faq.1 - 25.07.16" - in riferimento alla risposta data si chiede conferma che i controlli mensili debbano essere eseguiti per i soli gas anestetici, si chiede conferma inoltre che i ricambi efficaci e le analisi ossigeno debbano essere effettuate con cadenza semestrale come per il micro clima. Si chiede infine di chiarire cosa s'intende per analisi "certificate".

RISPOSTA

Si conferma quanto già riportato nella risposta al quesito 14.

QUESITO 37

Quesito 28 "Faq.2 – 25.07.16" - Si fa presente che i quantitativi di recipienti indicati non corrispondono ai fabbisogni indicati in documentazione i gara, nello specifico le quantità in tabella:

OSSIGENO CONDIZIONATO BMB	MC	1.300
CO2 MEDICINALE	KG	530
TERNARIA (CO 0,28% - He 14% - Aria 85,72%)	PZ	1
MIX CH4 0,3% Co 0,3% O2 21% resto azoto	PZ	4

Non giustificano una richiesta di 1365 bombole. Si chiede conferma che per la redazione dell'offerta si debba far riferimento ai consumi indicati in documentazione di gara.

RISPOSTA

Si precisa che il massimale di gara fa riferimento alle unità di misura indicate nello schema offerta economica e il numero di bombole indicate nel quesito deve intendersi puramente indicativo.

QUESITO 38

Quesito 30 "Faq.2 – 25.07.16" comma h - Si indica che deve essere fatta analisi dell'ossigeno alla presa con "analizzatore", lasciando intendere che trattasi di ossimetro digitale comunemente in dotazione al manutentore.

Si chiede conferma dell'interpretazione.

**A.O.S. ANNA E S. SEBASTIANO
CASERTA**
IL Direttore U.O.C. Provveditorato
ed Economato
avv. Donato Cavallo

RISPOSTA

L'ossimetro digitale portatile può essere impiegato a condizione che lo stesso sia sottoposto a taratura periodica nel rispetto dei termini di legge e certificato con strumento campione.

QUESITO 39

Quesito 32 "Faq.2 – 25.07.16" - Secondo il chiarimento si dovrebbe eseguire analisi dell'aria giornaliera in centrale e trimestrale al letto del paziente (comma "a"), con laboratorio accreditato e certificato (comma "c").

Si fa presente che le analisi effettuate con fiale in modalità "test" possono se effettuate giornalmente possono essere eseguite dal personale addetto alla manutenzione ma un laboratorio accreditato dovrebbe mettere a disposizione una persona fissa ed effettuare un tipo di analisi che ha dei costi e dei tempi di gestione completamente differenti.

Si sottolinea inoltre che questo tipo di analisi nei servizi analisi dell'aria e dell'ossigeno alle prese da eseguirsi con laboratorio accreditato compare per la prima volta nel chiarimento del 25.07.16, quindi in data odierna si viene a conoscenza di aspetti che impattano sui costi e sul progetto di gara.

RISPOSTA

I test possono essere effettuati anche da personale specializzato a condizione che gli stessi siano in possesso di idonea certificazione attestante l'abilitazione ad effettuare dette rilevazioni con sottoscrizione dell'analisi effettuata.

QUESITO 40

Capitolato Tecnico e Speciale d'Appalto – In riferimento a quanto riportato all'art. 4 "Ammontare dell'appalto", si chiede di confermare qualora la ditta candidata intenda partecipare in forma aggregata ovvero in Raggruppamento Temporaneo d'impresa, che per prestazione principale si intenda la fornitura di gas medicali e per prestazione secondaria i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti gas medicali.

RISPOSTA

Si conferma quanto richiesto

QUESITO 41

Disciplinare di gara - In riferimento all'art. 4.1.4 "Dimostrazione della capacità tecnica professionale" Lett. B/3 dove si precisa che la ditta candidata deve offrire prodotti aventi AIC, e che tale requisito in caso di partecipazione R.T.I. debba essere posseduto da tutte le imprese del R.T.I. - si chiede di confermare, trattandosi di procedura di gara per la "Fornitura di gas medicali e servizi di conduzione gestione e manutenzione impianti", che tale requisito come per i requisiti Lett. B/1 e B/2 deve essere posseduto dalle imprese che svolgeranno le relative prestazioni contrattuali.

RISPOSTA

Si conferma quanto richiesto

*Il Direttore UOC - R.U.P.
avv. Donato Cavallo*

