



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**Deliberazione del Direttore Generale N. 34 del 19/01/2023**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: INDIZIONE GARA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI GRUPPI DI CONTINUITÀ (UPS) E BATTERIE DA DESTINARE AL SERVIZIO DI VARI REPARTI DELL'AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 19/01/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*

*Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Angela Anecchiarico - DIREZIONE SANITARIA*

*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

**Oggetto:** INDIZIONE GARA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI GRUPPI DI CONTINUITÀ (UPS) E BATTERIE DA DESTINARE AL SERVIZIO DI VARI REPARTI DELL'AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA

### IL DIRETTORE *f.f.* U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

#### **Premesso che**

- a seguito della verifica periodica dei gruppi di continuità (UPS) a servizio di vari reparti effettuata, nei mesi di aprile e maggio 2022, dalla Ditta SIEL Energy & Safety, l'UOC Ingegneria Ospedaliera, con prot. n. 23643/i del 03/08/2022 (All. 1) ha trasmesso all'UOC Provveditorato ed Economato l'elenco riepilogativo concernente il fabbisogno e le caratteristiche tecniche dei "sistemi di continuità UPS"; tanto ai fini dell'avvio della nuova procedura telematica;
- lo scrivente servizio (Prot. n. 25232/i del 31/08/2022 - All. 2) ha rilevato che, per l'acquisto di nuove apparecchiature, necessitava della preventiva declaratoria "di fuori uso" delle stesse, con indicazione della relativa ubicazione;
- la predetta UOC Ingegneria Ospedaliera poi (Prot. n. 26570/i del 15/09/2022 - All. 3), ha sottolineato che a seguito delle verifiche della succitata ditta di manutenzione, era emerso che i gruppi di continuità (UPS) e batterie "avevano superato il limite di vita atteso e/o risultavano funzionanti con potenzialità notevolmente ridotte";
- con la tale nota, inoltre, veniva evidenziata la necessità di sostituire i succitati dispositivi, "in quanto gli stessi sono impiegati per garantire il funzionamento delle apparecchiature nei reparti più critici (es. sale operatorie, terapia intensiva etc)";

#### **Rilevato che**

- l'importo complessivo a base d'asta, come da glossa apposta dal supporto al RUP (già allegato n. 1), ammonta ad € 140.000,00 oltre IVA, stabilito sulla base dei prezzi medi di mercato;
- relativamente al criterio di aggiudicazione, dalla disamina della documentazione trasmessa alla scrivente, è emerso che la procedura *de qua*, dovrà essere aggiudicata con il criterio di cui all'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (*criterio del minor prezzo per prodotto conforme*);
- lo scrivente Servizio, sulla base della documentazione tecnica ha elaborato la documentazione di gara sotto elencata:
  - A/1 Domanda di partecipazione;
  - A/2 Dichiarazione sostitutiva;
  - A/3 DGUE;
  - A/4 Integrazione al DGUE;

*Deliberazione del Direttore Generale*

- A/5 Protocollo di legalità;

#### **Visti**

- l'art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, il quale dispone che gli Enti del SSN sono obbligati ad utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP e che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
- l'art. 58 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, il quale dispone che le Stazioni Appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici (MePA/Consip; SIAPS);

**Esaminata** la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;

#### **Ritenuto**

- di indire una procedura telematica finalizzata all'acquisto di gruppi di continuità (UPS) e batterie, da destinare al servizio di diversi reparti di quest'AORN, da effettuarsi secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- di approvare la documentazione di gara predisposta dalla UOC Provveditorato ed Economato:
  - A/1 Domanda di partecipazione;
  - A/2 Dichiarazione sostitutiva;
  - A/3 DGUE;
  - A/4 Integrazione al DGUE
  - A/5 Protocollo di legalità.

**Attestata** la legittimità della presente delibera, che è formulata previa istruttoria, è conforme alla normativa in materia e può essere pubblicata integralmente;

#### **PROPONE**

- I. **DI INDIRE** una procedura telematica finalizzata all'acquisto di gruppi di continuità (UPS) e batterie, da destinare al servizio di diversi reparti di quest'AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, da effettuarsi secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indetta per l'importo a base d'asta pari a 140.000,00 oltre IVA;
- II. **DI APPROVARE** la documentazione di gara predisposta dalla UOC Provveditorato ed Economato:

*Deliberazione del Direttore Generale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

- A/1 Domanda di partecipazione;
  - A/2 Dichiarazione sostitutiva;
  - A/3 DGUE;
  - A/4 Integrazione al DGUE
  - A/5 Protocollo di legalità.
- III. **DI PRENDERE ATTO** che i costi effettivi derivanti dall'affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione definitiva e saranno imputati dalla UOC Gestione Economico-Finanziaria ai competenti conti di bilancio;
- IV. **DI PREVEDERE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- V. **DI PREVEDERE**, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;
- VI. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. GEF e all'UOC Ingegneria Ospedaliera.

L'Estensore  
Dott.ssa Carlotta Maria Simeone

**IL DIRETTORE f.f. U.O.C.  
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**  
Dott.ssa Teresa Capobianco

**IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Gaetano Gubitosa**

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020  
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore f.f. UOC Provveditorato ed Economato Dr.ssa Teresa Capobianco

**Acquisiti i** pareri favorevoli del Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anneschiarico e del Direttore Amministrativo Dr.ssa Amalia Carrara sotti riportati:

Il Direttore Sanitario      Dr.ssa Angela Anneschiarico      \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo      Dr.ssa Amalia Carrara      \_\_\_\_\_

**DELIBERA**

*Deliberazione del Direttore Generale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto di:

I - **DI INDIRE** una procedura telematica finalizzata all'acquisto di gruppi di continuità (UPS) e batterie, da destinare al servizio di diversi reparti di quest'AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, da effettuarsi secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indetta per l'importo a base d'asta pari a 140.000,00 oltre IVA;

II - **DI APPROVARE** la documentazione di gara predisposta dalla UOC Provveditorato ed Economato:

- A/1 Domanda di partecipazione;
- A/2 Dichiarazione sostitutiva;
- A/3 DGUE;
- A/4 Integrazione al DGUE
- A/5 Protocollo di legalità.

III - **DI PRENDERE ATTO** che i costi effettivi derivanti dall'affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione definitiva e saranno imputati dalla UOC Gestione Economico-Finanziaria ai competenti conti di bilancio;

IV - **DI PREVEDERE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

V - **DI PREVEDERE**, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

VI - **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. GEF e all'UOC Ingegneria Ospedaliera.

**Il Direttore Generale**  
Dr. Gaetano Gubitosa

*Deliberazione del Direttore Generale*



\*03/08/2022 16.12-20220023643\*



REGIONE CAMPANIA  
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
 "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
 CASERTA

Caserta 28/02/2022

ALEGATO 1

*importo a base al'arte € 120.000,00 + IVA*

Al Direttore f.f. della UOC  
 Provveditorato ed Economato  
 Dott.ssa Teresa Capobianco

e p.c. Al Direttore Generale  
 Dott. Gaetano Gubitosa

**Oggetto: Richiesta acquisto UPS e batterie a servizio di vari reparti di questa AORN.**

A seguito della verifica periodica dei gruppi di continuità (UPS) a servizio dei vari reparti di questa AORN, è emersa la necessita di sostituire alcuni componenti e, pertanto, si richiede l'acquisto con procedura telematica dei seguenti dispositivi:

N.	Descrizione	Destinazione	Quantità
1	<p>Sistema statico di continuità trifase costituito da:</p> <p>a) UPS da 300 kVA, con tecnologia on-line a doppia conversione VFI-SS-111 (Voltage Frequency Independent secondo norma CEI-EN62040-3) e commutazione PWM;</p> <p>b) n. 1 convertitore di protocollo SNMP, in grado di collegare l'UPS alla rete locale ethernet, incluso software che supporta lo standard di comunicazione SNMP per i principali sistemi operativi.</p> <p>Il sistema statico di continuità è riconfigurabile ed essenzialmente costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ N. 6 moduli UPS completi della potenza di 50 kVA cadauno, in funzionamento N+X, con n. 1 modulo in ridondanza multipla.</li> <li>▪ Un comparto di I/O (ingresso/uscita), che oltre a contenere i terminali di connessione verso l'esterno, include: un sezionatore ingresso rete, un sezionatore di ingresso by-pass automatico, un sezionatore uscita UPS, un sezionatore di by-pass manuale, scheda contatti di relè di stati ed allarmi;</li> <li>▪ Unità interfaccia utente per monitoraggio locale con display grafico LCD touch screen multilingue da 7", indicante le principali grandezze elettriche (tensioni, correnti, potenza ingresso/uscita, segnalazioni, storico allarmi etc.).</li> </ul> <p><u>Ulteriori specifiche del sistema UPS:</u></p> <p>Il sistema è dotato di una piattaforma di comunicazione integrata (segregata in apposito modulo rack) che consente il monitoraggio da remoto dell'intero sistema. Il sistema di monitoraggio è governato da un'unità di supervisione a microprocessore che, mediante un bus di comunicazione dedicato, esegue l'interrogazione degli apparati e raccoglie in un Database le misure relative ai parametri di funzionamento più significativi.</p>	Ed. N	1

*Laurie (Test / Valutazione) necessari*

U.O.C. Ingegneria Ospedaliera  
 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta  
 Via Palasciano 81100 - Caserta  
 Tel. 08232199 - 08232245

e-mail: [ufficiotecnico@ospedale.caserta.it](mailto:ufficiotecnico@ospedale.caserta.it) - PEC: [attivitatecniche@ospedalecaserta.pec.it](mailto:attivitatecniche@ospedalecaserta.pec.it)



CERT. N. IT-125809

*28/02/2022 ip*

	Il sistema, inoltre, integra un server web con accesso in LAN (mediante adattatore SNMP) che, previa autenticazione, consente a un client di accedere al Database per verificare la funzionalità dell'intero apparato. (Modello di riferimento: "SIEL Safepower Modular SPM" o similare)		
<u>2</u>	Accumulatore stazionario al piombo di tipo ermetico per UPS, con le seguenti caratteristiche: 12V, 100Ah.	UPS Cardiologia	198
<u>3</u>	Accumulatore stazionario al piombo di tipo ermetico per UPS, con le seguenti caratteristiche: 12 V, 55 Ah.	UPS Day Surgery	32
<u>4</u>	Accumulatore stazionario al piombo di tipo ermetico per UPS, con le seguenti caratteristiche: 12 V, 40 Ah.	UPS Endoscopia digestiva	32
<u>5</u>	Accumulatore stazionario al piombo di tipo ermetico per UPS, con le seguenti caratteristiche: 12 V, 9 Ah.	UPS Camera Iperbarica	20
<u>6</u>	Accumulatore stazionario al piombo di tipo ermetico per UPS, con le seguenti caratteristiche: 12 V, 7.2 Ah.	UPS Lab. Analisi + Umaca	80

A tal proposito si allegano i verbali delle verifiche effettuate dalla ditta specializzata SIEL per conto della VFM scarl, dai quali si rileva la necessità di sostituzione dei predetti dispositivi:

- Per il n. 1 (UPS): rapporto di intervento n. 2202001A;
- Per il n. 2 (batt. 100 Ah): rapporto di intervento n. 2201995A;
- Per il n. 3 (batt. 55 Ah): rapporto di intervento n. 2202006A;
- Per il n. 4 (batt. 40 Ah): rapporto di intervento n. 2202002A;
- Per il n. 5 (batt. 9 Ah): rapporto di intervento n. 2202004A;
- Per il n. 6 (batt. 7.2 Ah): rapporti di intervento n. 2201998A e n. 2202039A.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e/o supporto tecnico inerente alla procedura di acquisto.

Distinti saluti

Il Sostituto Direttore  
 UOC Ingegneria Ospedaliera  
 Arch. Antonio Rocchio



\*31/08/2022 12.21-20220025232\*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

ALLEGATO 2

Al Sostituto Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera  
Arch. Antonio Rocchio

E p.c. Al Direttore Generale  
Gaetano Gubitosa

Al Direttore Amministrativo  
Avv. Amalia Carrara

LL.SS.

Oggetto: Nota Prot. n.23643 /i del 03/08/2022 - Comunicazioni

Facendo seguito alla disamina della nota in oggetto (allegato n.1), effettuata dalla scrivente, con l'ausilio del supporto al RUP, preme rilevare che tutte le attività di manutenzione dei Sistemi UPS (*recte: sostituire alcune componenti*) rientrano nell'area di competenza di codesta UOC, mentre l'acquisto di nuove apparecchiature presuppone la preventiva declaratoria "di fuori uso" di esse con indicazione della relativa ubicazione.

In quest'ultimo caso, ferme le condizioni suindicate, la stessa UOC procederà ad una preventiva consultazione preliminare di mercato, atta ad individuare gli operatori economici, oltre all'importo dell'eventuale spesa a farsi.

Cordialmente

UOC PROVVEDITORATO - ECONOMATO

IL DIRETTORE *ff.*  
Dott.ssa Teresa Capobianco





REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

Caserta 28/02/2022

ALLEGATO 3

Al Direttore f.f. della UOC  
Provveditorato ed Economato  
Dott.ssa Teresa Capobianco

**Oggetto: Richiesta acquisto UPS e batterie a servizio di vari reparti di questa AORN.**

In riscontro alla nota prot. 25232/i del 31/08/2022, si precisa che i dispositivi di cui si richiede l'acquisto sono stati oggetto di verifiche da parte della ditta di manutenzione (come da verbali trasmessi nella precedente nota), dalle quali è emerso che gli stessi hanno superato il limite di vita atteso e/o risultano funzionanti con potenzialità notevolmente ridotta e, pertanto, si rende necessaria la sostituzione.

Si fa presente, inoltre, che le suddette apparecchiature sono attualmente impiegate per garantire il funzionamento, seppur limitato, dei sistemi UPS, fondamentali per i reparti più critici (es. sale operatorie, terapia intensiva etc.).

Distinti saluti

Il Dirigente  
UOC Ingegneria Ospedaliera  
Arch. Antonio Rocchio

Laurie - e unidi  
15/02/2022  
M

